Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.:

Jakość wody uzdatnionej w miesiącu wrześniu 2026 r.

Lp.	Wskaźnik	Jednostka	Ujęcie wody			*Normy jakości wody*		
			K. Błota	Zazamcze	Zawiśle	POLSKI	WE	WHO
1.	Mętność	NTU	0,87	0,45	0,76	**Akcept**	**1**	**1**
2.	Przewodność elektryczna właściwa	µS/cm	585	683	742	**2500**	**2500**	**-**
3.	Barwa	mg Pt/l	10	<5	6	**Akcept**	**15**	**15**
4.	Zapach		Akcept.	Akcept.	Akcept.	**Akcept**	**Akcept**	**Akcept**
5.	Smak		Akcept.	Akcept.	Akcept.	**Akcept**	**Akcept**	**Akcept**
6.	pH	-	7,5	7,6	7,3	**6,5-9,5**	**6,5-9,5**	**-**
7.	Indeks nadmanganianowy	mg/l	3,0	1,2	1,0	**5,0**	**5**	**-**
8.	Chlorki	mg/l	21	16	86	**250**	**250**	**250**
9.	Żelazo ogólne	µg/l	93	<40	<40	**200**	**200**	**300**
10.	Mangan	µg/l	27	<15	<15	**50**	**50**	**80**
11.	Twardość ogólna	mg $CaCO_3$/l	268	329	203	**60-500**	**-**	**-**
		° n *	15,0	18,0	11,0	**28,0**		
12.	Wapń	mg/l	96	102	50	**-**	**-**	**-**
13.	Magnez	mg/l	7,0	18,0	19,0	**7-125**	**-**	**-**
14.	Amonowy jon	mg/l	<0,060	<0,060	<0,060	**0,50**	**0,50**	**-**
15.	Azotany	mg/l	1,24	0,75	2,79	**50**	**50**	**50**
16.	Azotyny	mg/l	<0,020	<0,020	<0,020	**0,50**	**0,50**	**3,0**
17.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	jtk	2	20	38	**Bez nieprawidłowych zmian ****	**100**	**-**
18.	Liczba bakterii grupy coli	jtk	0	0	0	**0**	**0**	**0**
19.	Liczba Escherichia coli	jtk	0	0	0	**0**	**0**	**0**
20.	Liczba Enterokoków	jtk	0	0	0	**0**	**0**	**0**

* niemiecki stopień twardości
** wartość zalecana w kranie konsumenta: <200 jtk/1 ml
wartość zalecana dla wody wprowadzanej do sieci wodociągowej: <100 jtk/1 ml
Wynik - średnia wartość wskaźnika
jtk - jednostki tworzące kolonie
(<) - wynik poniżej granicy oznaczalności metody laboratorium

*Jakość wody uzdatnionej spełnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (poz. 748) oraz Dyrektywy Unii Rady (**WE**) i Światowej Organizacji Zdrowia.*